

防火自主チェック表

[事業所名]	[確認年月日] 年 月 日
[管理権原者] Ⓜ	[防火管理者] Ⓜ

1 届出		チェック欄						
(1)	防火管理者を選任し、消防署長に届け出ている。	適・否						
(2)	消防計画を作成又は変更し、消防署長に届け出ている。	適・否						
(3)	統括防火管理者を選任し、消防署長に届け出ている。	適・否						
(4)	全体の消防計画を作成又は変更し、消防署長に届け出ている。	適・否						
(5)	自衛消防組織を設置又は変更し、消防署長に届け出ている。	適・否						
2 火災予防上の自主検査		チェック欄						
(1)	消防計画に従い自主検査を実施している。	適・否						
(2)	不備事項を早急に改修している。	適・否						
3 消火、通報及び避難の訓練		チェック欄						
(1)	訓練実施の際、予め消防署に通報している。	適・否						
(2)	消防計画に従い訓練を実施している。 【直近の実施状況】	適・否						
	<table border="1"> <tr> <td>実施日</td> <td>実施内容</td> <td>参加人員</td> </tr> <tr> <td>年 月 日</td> <td>消火・通報・避難 設備の使用（有・無） ※該当するものに○を付ける</td> <td></td> </tr> </table>		実施日	実施内容	参加人員	年 月 日	消火・通報・避難 設備の使用（有・無） ※該当するものに○を付ける	
	実施日		実施内容	参加人員				
年 月 日	消火・通報・避難 設備の使用（有・無） ※該当するものに○を付ける							

4 防火管理上必要な教育		チェック欄
(1)	消防計画に従い教育を実施している。 【直近の実施状況】	
	実施日	実施内容
	年 月 日	参加人員
5 避難上必要な施設等の管理		チェック欄
(1)	廊下・階段・避難口等に避難に支障となる物件を放置していない。	適・否
(2)	防火戸・防火シャッターの閉鎖に支障となる物件の放置や、自動閉鎖装置等の機能不良で閉鎖障害となっていない。	適・否
6 防災物品の使用		チェック欄
(1)	カーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は、防災性能を有するものを使用している。	適・否
7 火気取扱いの注意及び火元責任者		チェック欄
(1)	火元責任者等の防火管理業務従事者に対し必要な指示を与えている。	適・否
(2)	たばこ火災による出火防止のため、喫煙は指定の場所で行うことにしている。	適・否
8 危険物施設の維持管理		チェック欄
(1)	危険物取扱者がいる。 危険物取扱者名 ()	適・否
(2)	危険物取扱者は定期的に法定講習を受講している。	適・否
(3)	危険物施設の定期点検を実施し、点検結果記録を保存している。 危険物施設名 () 点検年月日 (年 月 日)	適・否
(4)	位置・構造・設備が法令に適合するよう維持管理されている。	適・否
9 建物の増築等		チェック欄
(1)	増改築、レイアウトの変更等の際に、消防・建築部局等に必要な打合せを実施している。	適・否

- 備考 1 各項目の確認結果についてチェック欄の適・否のうち該当するものに○を付けること。
- 2 該当しない項目は、斜線を引くこと。